

济办简备字 043 号

# 应急管理简报

全市安全生产专项整治三年行动专报  
(第290期)

济宁市应急管理局

(总第372期)

2022年1月20日

---

## 安全生产专项整治执法检查情况

### 一、安全生产专项整治执法检查情况

1月14日至1月20日，各县市区共派出执法检查组1924个次，派出执法检查人员6521人次，执法检查企业3588家次，派出专家350人次，排查出一般隐患6975个，罚款金额69.83万元。安全生产专项整治三年行动全市重点行业领域共派出执法检查组1125个次，派出执法检查人员3409人次，执法检查企业2751家次，派出专家288人次，排查出一般隐患1282个，停业整顿11家，罚款金额137.84万元。

### 二、全市重点行业领域执法检查中发现的典型问题

#### 1.危化品领域

①邹城市山东朗恒化学有限公司，罐区操作装卸操作规程中缺少危险有害物质的辨识和防范措施；企业双重预防机制工作中分级管控层级与责任人不符。

②金乡县花园加油站，安全生产管理制度与企业实际不符；配电室门口安全警示标志脱落。

## 2.消防领域

①汶上县济宁嘉美帽业有限公司，室内消火栓无水；自动喷水灭火系统无水；室内消火栓软管接口脱落；机械排烟系统无法联动启动，停业整顿。

②曲阜市山东御府物业服务有限公司，疏散指示标志损坏。

③嘉祥县麟祥水都商务会馆善水御庭温泉馆，喷淋阀组室外设置未作防冻措施；双扇防火门未见顺序器。

④泗水县宏发商贸乐购苏果购物广场君泰店，防火巡查记录内容不规范；室内消火栓、灭火器被遮挡。

## 3.交通运输领域

①太白湖区济宁信安石化运输有限公司，个别车辆配备灭火器压力低。

②曲阜市鑫达运输有限公司，未建立安全生产隐患排查奖励制度。

## 4.城乡建设及燃气领域

①兖州区玖悦均和惠民建筑项目（陕西建工第四建设集团

有限公司承建），8#楼三层卸料平台周围缺少硬防护，电梯井口无临边防护，停业整顿。

②兖州区惠民瑞马世家21、22、32、33#楼建筑项目（山东瑞马建筑工程有限公司承建），个别楼层缺少临边防护，停业整顿。

③兖州区惠民瑞马世家11#楼建筑项目（济宁市兖州区华一建筑安装公司承建），11#3层临边防护不到位，洞口封闭不严。

④微山县界群瑞府建筑项目（山东界群建筑工程有限公司承建），施工用电不规范，用电设备未按照“三级配电，两级防护”设置，停业整顿。

⑤微山县重点采煤沉陷区大薛庄搬迁3#8#18#19#楼（微山县建筑安装工程公司承建）、大薛庄搬迁15#楼（微山县润泽建设工程有限公司承建）、大薛庄搬迁5#楼（微山县夏镇建筑公司承建）、大薛庄搬迁1#2#6#7#9#10#14#17#楼（山东朝阳伟业建筑工程有限公司承建）、大薛庄搬迁11#12#楼（山东好易居建设工程有限公司承建）、大薛庄搬迁4#楼（菏泽定陶区国信建设有限公司承建），均未取得施工许可证擅自施工，停业整顿。

## 5.电力领域

①任城区兖矿济三电力有限公司，煤泥输送皮带下部地沟盖板破损严重；#1锅炉18.3米消防设备未定期检查维护。

②泗水县圣源热电有限公司，稀油站积油过多；#1给水泵保温破损。

## **6.特种设备领域**

①任城区济宁宇森机械设备有限公司，未能提供叉车安全管理制度和岗位安全制度。

②汶上县义中信化工科技有限公司，未针对氯气缓冲罐的特点设置风险点提示，现场未张贴特种设备使用标志。

③梁山县永城气体有限公司，储罐区三台储罐均未在设备显著位置固定特种设备使用标志。

## **7.工贸领域**

①嘉祥县华丰面业有限公司，应急出口应急灯未插电源；应急物品配置不足。

②任城区济宁森森木业有限公司，压机管道开关、法兰处未采取防喷溅措施；天然气管道电磁切断阀线路未穿管保护。

③泗水县新泉工贸有限公司，未如实记录两名员工安全生产教育和培训情况。

## **8.学校领域**

①汶上县中都学校，安全指示灯损坏。

②金乡县鱼山街道李庄幼儿园，滑梯螺丝松动。

## **9.养老及社会福利机构领域**

①经开区马集镇敬老院，应急照明灯未通电。

②曲阜市小雪街道敬老院，消防值班室无人值班。

## 10.文化和旅游领域

- ①鱼台县思源网吧，安全出口标识未通电。
- ②邹城市钢山剧院，电动车、汽车堵塞消防通道。

## 11.商贸领域

- ①嘉祥县唐宁街华联超市，应急通道堆放杂物。
- ②太白湖区山东厚海餐饮有限公司，配电箱门与箱体跨接线未牢固跨接。

## 三、一周事故案例

### （一）江西新余一公司发生爆炸两人死亡伤

1月15日下午5点10分，江西省分宜工业园区致瑞包装有限公司在锅炉设备调试过程中发生爆炸，造成两人死亡。

### （二）安徽淮北市发生一起道路交通事故致4人死亡

1月16日22点12分许，安徽淮北市一辆重型半挂牵引车沿237国道淮北段由西向东行驶至钟楼镇张集村路段时，追尾碰撞同车道前方行驶的小型轿车，造成该小型轿车驾乘人员四人当场死亡。

### （三）辽宁大连一居民楼起火致4人死亡

1月19日14时45分，甘井子区千山心城小区77号楼一居民家中发生火灾，火灾造成两人遇难，另两人坠亡。

## 四、安全警示

春运伊始，司乘人员要注意交通安全，杜绝“三超一疲劳”，切忌酒驾醉驾，警惕恶劣天气，注意路况变化，合理规划

路线。冬季寒冷干燥，火灾易发高发，厂房仓库、建筑工地、居家要注意防火安全。

---

**抄报：**市委常委，市政府，市人大，市政协有关领导，市委副秘书长，市政府秘书长、副秘书长，市委办公室，市政府办公室，市纪委监委办公室。

---

**抄送：**各县（市、区）委书记，县（市、区）长，分管副县长（市、区）长；市安委会各成员单位，各县（市、区）安委会办公室。

---

电子邮箱：[jnsdky@ji.shandong.cn](mailto:jnsdky@ji.shandong.cn)

电话：2907727，2908003

---